



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz & A. Żyła & M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Załącznik do sprawozdania 179/B-2007

Świadectwo Badań

Nr 179/B – 2007

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania okna systemu BRÜGMANN AD wyprodukowanego przez firmę:

F.H.P. „INTERPLAST”

M. Szarawara, W. Szarawara
 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 17

w zakresie badań okresowych :

- sprawdzenie jakości wykonania,
- pomiar sprawności działania skrzydeł i wartości sił eksploatacyjnych,
- sprawdzenie wymiarów,
- sprawdzenie ugięć elementów okien i drzwi balkonowych pod obciążeniem równomiernie rozłożonym działającym prostopadle do powierzchni skrzydła,
- pomiar szczelności na przenikanie wody opadowej,
- pomiar infiltracji powietrza,
- sprawdzenie nośności narożników ram ościeżnic i skrzydeł

i stwierdza, że wyniki badań spełniają wymagania
 Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5357/2006

Okna i drzwi balkonowe systemów
BRÜGMANN AD i BRÜGMANN MD
 z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ S.C.

B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Laski 83

Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz

mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 02 lutego 2007 r.

Zgodnie z Aprobata AT-15-5357/2006 badania okresowe nie rzadziej niż jeden raz na 1,5 roku